



ZŠ 2 CHODOV – MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA ŠKOLNÍ 697 3.NP
 STAVEBNÍ ÚPRAVY POŽADAVKY ZŠ NA PROVEDENÍ 1.NP:
 POPIS STAVU UČEBNY A PŘEDPOKLÁDANÝCH KONSTRUKCÍ :

- PŘEDPOKLÁDANÉ OBDOBÍ VÝSTAVBY ŠKOLY V LETECH 1962-1965
- KONSTRUKČNÍ SYSTÉM - ZDĚNÝ + ŽELEZOBETONOVÉ ŽEBÍRKOVÉ STROPY
- OKNA JSOU V NEDÁVNÉ MINULOSTI VYMĚNĚNY ZA NOVÁ PLASTOVÁ IZOLAČNÍ,
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ TEPELNĚ IZOLOVÁN EPS V NEDÁVNÉ MINULOSTI

- demontáže - učebna
- vyklizení učebny,
- demontáž zařizovacích předmětů, zaslepení vývodů vody a kanalizace
- zakrytí světel pod stropem- SVĚTLA JSOU NOVÁ
- zakrytí elektro lišt - pro potřebu oprav povrchů stěn a stropů
- zakrytí oken a parapetů fólií
- zakrytí interaktivní tabule
- zakrytí radiátorů
- zakrytí běhlinového obkladu u umyvadla, demontáž umyvadla
- zachování vodovodu a kanalizace, pro napojení nového dřezu / umyvadla
- oškrábání stěn od starých maleb
- vysazení stávajících dveří dřevěných 2x
- renovace stávajících ocelových zárubní
 - 2x, obroušení, odmaštění, 2xzákladní syntetický nátěr, 2x vrchní nátěr- dle barevnosti ve škole
- vysekání instalačních rýh v podlaze pro připojení interaktivní tabule s katedrou- elektro 230v+internet,
- vysekání instalačních rýh v podlaze pro připojení nových zařízení u zadní stěny učebny
- vysekání instalačních rýh v podlaze pro podlahovou zasuvku pro piáno
 - nutno upravit připojení dle stávající rozvedených elektroinstalací
 - zafrézování přípojných vedení elektro pro IT do stěny - předpoklad cihelná stěna
 - bude určeno na místě dle skutečnosti. Současné rozvody jsou některé vedené v povrchových lištách.
- podlaha je betonová s povrchem z PVC - je viditelné poškození podkladu
 - sejmутí starého PVC (předpoklad 2 vrstvy)
 - podkladem je betonová mazanina narušená, vypraskaná
 - odstranění nesoudržných částí - cca 50% plochy
 - vysátí plochy a penetrace povrchů k reprofilaci
 - reprofilace porušených ploch 0-40mm cca 50% plochy
 - plošná penetrace podkladu
 - pevnostní samoniveláční stěrka 0-4mm
 - penetrace pod lepené PVC / vinyl
 - PVC/VINYL třída 32 nebo 33 - barva dle výběru školy

- stavební úpravy - UČEBNA:
- přepínání vč. penetrace stěn a nové vyštukování sádrovou stěrkou stěny 100%
 - akustický širokopásmový podhled rastr 1200x600mm,(600x600mm) podvěšená led osvětlení
 - osazení nových dveří , zvukově izolační 37 db,
 - nové nátěry zárubní - viz výše
 - nové nátěry radiátorů a rozvodů topení
 - penetrace a výmalba stropů před instalací podhledu-bílá
 - penetrace a výmalba stěn - probarvená
 - nátěr spodního soklu učebny do výšky 1,5 m omyvatelný a otěruvzdorným nátěrem
 - nová podlaha PVC / vinyl třída 32 nebo 33
 - 2x přechodová bezbariérová lišta v místě dveří- nerez/ místo stávajícího prahu
 - 8x nové žaluzie vnitřní , zatemnění 90%, - nutno řešit na místě s ohledem na stávající žaluzie

	S. I. O. Valdštejnova 20 Cheb 350 02	zpracoval: MgA. Hana Fischerová ČKAIT č.a. 0301320	odpovědný projektant MgA. Hana Fischerová projektová činnost ve výstavbě
	IČ: 291 22 571 tel: 739 327 270 artmodul@email.cz	zadávatel ZŠ CHODOV, ŠKOLNÍ 697 CHODOV, 357 35 okres SOKOLOV, IČ: 60610239	
akce: ZŠ 2 CHODOV ŠKOLNÍ 697, CHODOV 357 35	místo stavby MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA 3.NP	datum 08/2023	č. paré
objekt ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2 CHODOV, OKRES SOKOLOV,	část STAVEBNÍ ÚPRAVY	stupeň DZS	č. výkresu D.1.-3-
výkres PŮDORYS UČEBNY - NOVÝ STAV	měřítko 1:50		